

# Notificación de Ensayos y Clasificación

<b>EMPRESA</b>	DIERRE HISPÁNICA, S.A.U.
<b>DIRECCIÓN</b>	C/ Riga Manz. 9 parc. 4-5 Pol. Ind. Cabezo Beaza 30353 Cartagena – MURCIA
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	062264-004

## Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

**“SENTRY 1”**

## Ensayos

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ Resistencia bajo carga estática<br>(UNE-EN 1627/28:2011)              | <b>CORRECTO</b> |
| ▪ Resistencia bajo carga dinámica<br>(UNE-EN 1627/29:2011)              | <b>CORRECTO</b> |
| ▪ Resistencia a intentos manuales de efracción<br>(UNE-EN 1627/30:2011) | <b>CORRECTO</b> |

## Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

**CLASE 3**

<b>Fecha de ensayo</b>	09.01.2017 – 11.01.2017
<b>Fecha de emisión</b>	31.01.2017

Este documento es el resumen de los datos incluidos en el Informe de ensayo nº 062264-004. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.